




(3) 燃烧室中の燃烧ガス温度、集じん器に流入する燃烧ガス温度、煙突排ガス中のCO濃度  
 (日平均値の月平均値)

測定月	結果が得られた日	燃烧温度	集塵機流入ガス温度	CO濃度
4月	4月30日	891℃	191℃	9ppm
5月				
6月				
7月				
8月				
9月				
10月				
11月				
12月				
1月				
2月				
3月				

(4) 測定位置



- ① 燃烧室温度測定位置    ② 集塵機流入温度測定位置    ③ CO測定位置、排ガス測定位置