## 産業廃棄物処理施設の維持管理状況(平成24年4月1日~平成25年3月31日)

## 焼却設備

## (1)冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去

規定項目	冷却設備	排ガス処理設備		
	平成24年5月23日	平成24年5月23日		
ばいじんの除去を行った日	平成24年7月25日	平成24年7月25日		
	平成24年9月19日	平成24年9月19日		
	平成24年11月9日	平成24年11月9日		
	平成24年12月12日	平成24年12月12日		
	平成25年1月12日	平成25年1月12日		

## (2)排ガスの測定結果

採取位置	排ガス採 取日	結果が 得られた日		測定結果					
				ダイオキシン類	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	
				ng-TEQ/Nm³	Nm³/h	g/Nm³	mg/Nm³	ppm	
		基準値	0.1	39.9	0.04	700	250		
煙突中間部 (図面添付)	H24.4.18	H24.5.17			< 0.04	< 0.001	8.5	88	
	H24.4.18	H24.5.17		0.085					
	H24.6.16	H24.7.9			< 0.04	< 0.001	1.0	120	
	H24.6.16	H24.7.9		0.013					
	H24.8.22	H24.9.3			< 0.04	< 0.001	5.7	79	
	H24.10.17	H24.11.5			< 0.04	< 0.001	5.1	110	
	H24.10.17	H24.11.5		0.053					
	H25.1.28	H25.2.13			0.092	<0.001	21	43	
	H25.2.9	H25.2.21			0.72	<0.001	8.2	67	