産業廃棄物処理施設の維持管理状況(平成25年4月1日~平成26年3月31日)

焼却設備

(1)冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去

規定項目	冷却設備	排ガス処理設備		
	平成25年4月23日	平成25年4月23日		
ばいじんの除去を行った日	平成25年7月24日	平成25年7月24日		
	平成25年10月16日	平成25年10月16日		
	平成26年1月18日	平成26年1月18日		
	平成26年3月13日	平成26年3月13日		

(2)排ガスの測定結果

採取位置				測定結果				
		結果が 得られた日		ダイオキシン類	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
				ng-TEQ/Nm³	Nm³/h	g/Nm³	mg/Nm³	ppm
		基準値	0.1	39.9	0.04	700	250	
煙突中間部(図面添付)	H25.4.12	H25.4.23			< 0.04	< 0.001	20	120
	H25.6.20	H25.7.1			0.080	< 0.001	5.2	100
	H25.6.20	H25.7.16		0.027				
	H25.7.11	H25.7.24			< 0.04	< 0.001	13.0	100
	H25.8.28	H25.9.9			0.43	< 0.001	28	78
	H25.10.11	H25.10.22			< 0.04	< 0.001	11	97
	H26.12.11	H26.1.6			< 0.04	< 0.001	5.4	44
	H25.12.11	H26.1.16		0.04				
	H26.2.27	H26.3.13			< 0.04	0.003	170	93