産業廃棄物処理施設の維持管理状況(平成27年4月1日~平成28年3月31日)

○焼却設備

(1)冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去

規定項目	冷却設備	排ガス処理設備		
	平成27年4月8日	平成27年4月8日		
	平成27年6月10日	平成27年6月10日		
ばいじんの除去を行った日	平成27年7月16日	平成27年7月16日		
はいしんの除去を行うたけ	平成27年10月7日	平成27年10月7日		
	平成27年12月2日	平成27年12月2日		
	平成28年1月16日	平成28年1月16日		

(2)排ガスの測定結果

採取位置	排ガス採 取日	結果が 得られた日		測定結果					
				ダイオキシン類	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	
				ng-TEQ/Nm³	Nm³/h	g/Nm³	mg/Nm³	ppm	
		基準値	0.1	39.9	0.04	700	250		
煙突中間部(図面添付)	H27.4.20	H27.5.7			1.3	< 0.001	190	100	
	H27.6.25	H27.7.7			1.200	< 0.001	76	78	
	H27.6.25	H27.7.16		0.023					
	H27.8.28	H27.9.9			1.2	< 0.001	47	71	
	H27.10.22	H27.11.2			< 0.04	< 0.001	2.9	93	
	H27.12.15	H28.1.8			0.04	<0.001	6.4	71	
	H27.12.15	H28.1.12		0.072					
	H28.2.17	H28.3.3			0.27	<0.001	30	66	